

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΕΥΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡ.: Χατζησπύρογλου Ι.
ΤΗΛ: 2592021679
FAX: 2592023325

Ελευθερούπολη 06-02-2020
Αρ. πρωτ. : - 868 -

Προς : Πινακα αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΑΠ

Στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς της προμήθειας του θέματος εκ του περισσού αναγράφηκε: «ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ MRS8» κατά τον χαρακτηρισμό των σωλήνων τύπου «ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ». Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω σωλήνες με Α/Α 1,2,3,4 και τον χαρακτηρισμό (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) αναφέρονται σε πλαστικές σωλήνες (τουμπόραμα) από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο που δικτυώνονται με τη μέθοδο των σιλανίων (ΡΕΧ-b) βάσει των προδιαγραφών DIN 16892-16893, EN 15875/CLASS 5 (κρύο, ζεστό) με πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό σύμφωνα με τα παραρτήματα της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών και με διαστάσεις (Εξωτερική διάμετρο mm X πάχος mm) 18X2,5, 22X3, 28X3 και 32X3 αντίστοιχα.

Για πρακτικούς λόγους τα έντυπα οικονομικής προσφοράς δεν τροποποιούνται από τη ΔΕΥΑΑΠ.

Ο Προϊστάμενος Τ.Υ. ΔΕΥΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Χατζησπύρογλου Ιορδάνης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ